

Zpráva provozovatele o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy

(dle paragrafu 59 odst. 8 písmene x) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Název společnosti: MSV Metal Studénka, a.s.

Zpráva za rok: 2022

Druh plynu:

- ☒ zemní plyn
- ☐ koksárenský a degazační plyn
- ☐ propan-butan
- ☐ bioplyn

A. Vnitřní předpisy a obecná charakteristika údržby

Seznam vnitřních předpisů zpracovaných provozovatelem distribuční soustavy k organizaci a metodice provádění údržby:

Místní provozní předpis Plynová zařízení

Řád provozovatele distribuční soustavy zemního plynu

Místní provozní řád regulační stanice RS 3000

Provozní předpis odorizační stanice OSGC

Počet pracovníků údržby na 1 km sítě: 3,376

B. Technické údaje o plynárenských zařízeních, pro která je prováděna údržba

Velmi vysokotlaké plynovody:

- délka: km, z toho cizí zařízení: km
- roční přírůstek(+)/úbytek(-): km, z toho cizí zařízení: km

Vysokotlaké plynovody a přípojky:

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| ▪ délka: | km, z toho cizí zařízení: | km |
| ▪ roční přírůstek(+)/úbytek(-): | km, z toho cizí zařízení: | km |

Středotlaké a nízkotlaké plynovody a přípojky:

- | | | |
|---------------------------------|--|----|
| ▪ délka: | 1,185 km, z toho vystavěných z oceli (0,808 km)
a z plastů (0,377 km) a cizí zařízení: km | |
| ▪ roční přírůstek(+)/úbytek(-): | km, z toho cizí zařízení: | km |

Přeshraniční plynovody:

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| ▪ délka: | km, z toho cizí zařízení: | km |
| ▪ roční přírůstek(+)/úbytek(-): | km, z toho cizí zařízení: | km |

Regulační a předávací stanice

- | | |
|---------------------------------|---|
| ▪ počet: | 3, z toho 2 mimo provoz, z toho cizí stanice: |
| ▪ roční přírůstek(+)/úbytek(-): | 0, z toho cizí stanice: |

Stanice katodové ochrany:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ▪ počet: | , z toho cizí stanice: |
| ▪ roční přírůstek(+)/úbytek(-): | , z toho cizí stanice: |

C. Ekonomické údaje

1. Provozní náklady

Provozní náklady na velmi vysokotlaké plynovody, vysokotlaké plynovody, středotlaké a nízkotlaké plynovody:

- | | |
|---------------|----------------|
| ▪ plán: | 82,000 tis. Kč |
| ▪ skutečnost: | 84,389 tis. Kč |

Provozní náklady na přeshraniční plynovody:

- | | |
|---------------|---------|
| ▪ plán: | tis. Kč |
| ▪ skutečnost: | tis. Kč |

Provozní náklady na regulační a předávací stanice:

- plán: 17,797 tis. Kč
- skutečnost: 29,280 tis. Kč

Provozní náklady na měření a dálkový přenos dat (vč. plynoměrů u konečných zákazníků):

- plán: 0 tis. Kč
- skutečnost: 0 tis. Kč

Provozní náklady na protikorozi ochranu:

- plán: 0 tis. Kč
- skutečnost: 0 tis. Kč

Ostatní provozní náklady:

- plán: 603,659 tis. Kč
- skutečnost: 662,153 tis. Kč

2. Investiční výdaje

- na velmi vysokotlaké, vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké plynovody: tis. Kč
- na přeshraniční plynovody: tis. Kč
- na regulační a předávací stanice: tis. Kč
- na měření a dálkový přenos dat (vč. plynoměrů u konečných zákazníků): tis. Kč
- na protikorozi ochranu: tis. Kč
- ostatní investiční výdaje na novou výstavbu: tis. Kč

Investiční výdaje na rekonstrukce: tis. Kč, z toho:

- na velmi vysokotlaké, vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké plynovody: tis. Kč
- na přeshraniční plynovody: tis. Kč
- na regulační a předávací stanice: tis. Kč
- na měření a dálkový přenos dat (vč. plynoměrů u konečných zákazníků): 42,199 tis. Kč
- na protikorozi ochranu: tis. Kč
- ostatní investiční výdaje na rekonstrukce: tis. Kč

D. Hodnocení stavu zařízení a metod údržby

Způsob zajišťování údržby:

- ☒ vlastní (poznámky:)
- ☒ dodavatelsky (poznámky:)

Metody kontrol stavu zařízení:

- ☒ revize VTZ
- ☐ inspekce
- ☒ kontroly
- ☐ diagnostika
- ☐ jiné:

Používaná technika a technologie pro údržbu: detektory plynu DG 500 a DG 110 + pěnový roztok

Stav protikorozi ochrany (včetně pokrytí velmi vysokotlakých a vysokotlakých plynovodů aktivní ochranou): antikorozi nátěry

Odorizace: odorizační stanice OSCG

Poruchy a havárie (včetně zavinění třetí stranou):

- počet: 0
- typy:
- popis:
- počet omezení nebo přerušení dodávky plynu:

Úniky plynu (včetně zavinění třetí stranou):

- počet: 0
- typy:
- popis:

E. Poznámky

Místo pro výše nezmíněné poznámky/vysvětlení:

Kontaktní údaje

Adresa společnosti: MSV Metal Studénka,a.s., ul. R.Tomáška 859, 742 13 Studénka

Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Gebauer, Ing. Hana Kašinská

Kontakt na zodpovědnou osobu:

- telefonní číslo: +420 602 512 020, +420 727 915 889
- e-mailová adresa: pavel.gebauer@msvmetal.eu, hana.kasinska@msvmetal.eu

Podpis zodpovědné osoby: _____

